



## VKF Anerkennung Nr. 27369

**Inhaber /-in**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Gruppe** 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt** FLUMROC FMI 500 FP - 60

**Beschreibung** Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen, Abmessung  $\varnothing$  1000mm, mit Mineralwollmatten einlagig (D=80mm, RD=80kg/m<sup>3</sup>) oder zweilagig (D=2x40mm, RD=80kg/m<sup>3</sup>). Einseitig mit Alu-Folie schwarz kaschiert, stumpf gestossen.

Küchenabluft: EI 30

**Anwendung** Küchenabluft: EI 30 (ve ho i $\leftrightarrow$ o) -S  
Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.  
Dämmstärke 80mm - 100mm

**Unterlagen** DBI, Hvidovre: PB 'PGA10949A' (26.01.2017), PB 'PGA10959A' (20.02.2017), PB 'PGA10956A' (15.02.2017), PB 'PGA10994A' (31.03.2017), EXAP-Bericht 'PHB10054A-Rev4' (09.02.2018), KB 'PCA10436A-Rev4' (09.02.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 13501-3; EN 1366-1; EN 15882-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i $\leftrightarrow$ o) -S

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 27.04.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher