



## VKF Technische Auskunft Nr. 30175

**Inhaber /-in**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** FLUMROC-DÄMMPLATTE 3

**Beschreibung** Wärmedämmplatte aus Steinwolle mit fomaldehydfreiem Bindemittel, RD=60kg/m<sup>3</sup>, D=10-220mm

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** HFM, München: Prüfbericht 'B16186' (04.05.2016), Prüfbericht 'B16185' (04.05.2016), Prüfbericht 'B15261' (08.10.2015), Prüfbericht 'B21052' (10.03.2021), Klassifizierungsbericht 'B22139' (27.06.2022); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-02' (30.01.2023); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP\_1004' (19.05.2022)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 1182; EN ISO 1716

**Beurteilung** Klassifizierung A1

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 07.09.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 13.09.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler