



## Renseignement technique AEA1 N° 26400

**Titulaire**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Fabricant**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** PANNEAU ISOLANT FLUMROC ECCO

**Description** Plaque en laine de roche, PS=75-85kg/m<sup>3</sup>, E=30-120mm

**Utilisation** RF1

**Documentation** HFM, München: RE 'B12247a' (26.03.2015), RE 'B17161' (10.05.2017), RE 'B17317' (08.11.2017), RE 'B19106' (15.05.2019), Rapport d'essai 'B12253' (16.08.2012), RE 'B17160' (10.05.2017), RC 'B12254a' (23.05.2019); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (12.03.2020); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1007' (01.05.2017)

**Conditions d'essai** EN ISO 1182, EN ISO 1716

**Appréciation** Classification A1

**Durée de validité** 31.12.2025

**Date d'édition** 02.09.2020

**Remplace l'attestation du** 11.11.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo