



Renseignement technique AEA1 N° 27100

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU ISOLANT FLUMROC LENIO

Description Plaque en laine de roche, PS=85kg/m³, E=60-200mm

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: Rapport d'essai 'B12247a' (26.03.2015), Rapport d'essai 'B12253' (16.08.2012), Rapport d'essai 'B17160' (10.05.2017), Rapport d'essai 'B17161' (10.05.2017), Rapport de classification 'B21076' (20.04.2021); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (26.01.2022); Hersteller: Déclaration des performances '1084, Vers.3' (15.06.2020)

Conditions d'essai EN ISO 1182, EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 29.06.2022

Remplace l'attestation du 08.02.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler