



Renseignement technique AEA1 N° 26397

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU ANTI-FEU FLUMROC FPI 700 ALU

Description Plaque en laine de roche, recouverte d'un côté d'une feuille ALU avec treillis, PS=70-180kg/m³, E≥30mm

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: RE 'B17160' (10.05.2017), RE 'B12253' (16.08.2012), RE 'B17162' (10.05.2017), RE 'B17069' (24.03.2017), RE 'B13043a' (26.06.2013), RE 'B13115a' (26.06.2013), RE 'B17161' (10.05.2017), RE 'B16080' (23.03.2013), RE 'B12247a' (26.03.2015); DBI, Hvidovre: RE 'PFA10900C' (28.11.2016); HFM, München: RC 'B13116' (15.05.2017); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-033.0-01' (08.05.2019); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1023-A' (07.06.2017)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 04.11.2020

Remplace l'attestation du 11.11.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo